

Согласовано	Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Масса едени- цы, кг	Приме- чание			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					2. Кабельные изделия										
				B1, B2	Кабель силовой одножильный с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена в усиленной оболочке из полиэтилена с водоблокирующими лентами герметизации металлического экрана, сечением 1х120/50мм ² U-10кВ	АПВПуг-10 ТУ 16.К71-335-2004		ОАО "Электрокабель"	км	2,100					
					Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на U-10кВ с сечением 70-150, длина L=250 мм с болтовыми наконечниками	POL T-12D/1X1-L 12A-01	914 019-064	Raychem	к-т	12					
					Соединительные муфты внутренней/наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на U-10кВ с сечением 70-150	POL J-12/1х70-150-AW		KBT	к-т	6					
					Ремешок кабельный (d55-93мм дл.360мм)	CSL-360	7104 03-1	TYCO	шт.	700					
					Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке негорючий, сеч. 2х1,5мм ²	ВВГнг (А)		Камкабель	м	2					
					Кабель интерфейса RS-485, 1х2х24 AWG SFTP, 120 Ом, для эксплуатации в расширенном диапазоне температур	RS-SF1-PVC	26251	Hyperline	м	6					
				<div><div><div>Изм.</div><div>Кол.уч.</div><div>Лист</div><div>Nº док.</div><div>Подпись</div><div>Дата</div></div><div>612-20-ЭС.С</div><div><div>Листм</div><div>2</div></div></div>											